



**ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ**

від 23 січня 2012 року

№ 58

Про запобігання
вибухів в котельнях

Відповідно до листа Управління Держгірпромнагляду України в Кіровоградській області від 13 січня 2012 року № 01-2205/63 у Шупинському навчально-виховному комплексі I-II ступенів Богуславського району Київської області 12 грудня 2011 року стався вибух котла КС-100 (на твердому паливі), внаслідок чого загинув оператор котельні та травмований ще один працівник.

За попередніми даними оператор котельні, не здійснивши аварійну зупинку котла, включив підживлення води, внаслідок чого стався вибух. Для запобігання в подальшому подібним випадкам,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам навчальних закладів:

1.1. Довести до відома працівників навчальних закладів обставини даного нещасного випадку.

1.2. Провести позаплановий інструктаж з операторами та працівниками котелень навчальних закладів.

1.3. Інформацію про проведену роботу подати на узагальнення інженеру з ОП в термін до **7 лютого 2012 року**.

2. Інженеру з охорони праці Кареті С. та інженеру-механіку Зубачевській Н. з 30.01. по 7.02.2012 року організувати перевірки котелень щодо дотримання вимог безпеки під час експлуатації котлів.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти,
молоді та спорту Олександрійської
міської ради

Л. Димкова